



Hr Urmas Uri
Kobras AS
Teguri 37b
50107 TARTU

Teie 15.10.2007 nr. 1-2/343

Meie 08.11.2007 nr 38-12-3/49901-2

Järve külastusala detailplaneering

Vaadanud läbi Häädemeeste vallas Urissaare külas ja Saarde vallas Reinu külas asuva Järve külastusala detailplaneeringu projekti, esitab Pärnumaa keskkonnateenistus antud planeeringu kohta järgmised märkused:

Planeeringu seletuskirjas ptk 3.7.1. on öeldud, et taastuskeskuses tekkiv reovesi on kavas juhtida läbi õlipüüduri planeeritud biopuhastisse, misjärel puhastatud vesi juhitakse kraavi. Biopuhasti kujaks on planeeringuga määratud 30 m. Keskkonnateenistuse hinnangul sõltuvad reoveepuhastite kujad jõudlusest ja puhasti tüübist. Kuna puhasti tüüp ei ole täpsemalt kirjeldatud, siis ei saa väita, et puhasti kuja on 30 m. Väikepuhastite kuja (jõudlusega alla 2000 i.e) on kehtivate normide järgi minimaalselt 50 meetrit. Omapuhasti kuja (septik + imbsüsteem) on sõltuvalt suublasts olevast pinnasetüübist ja omadustest 20-50 m.

Seletuskirjas tuleks lahti seletada, miks taastuskeskuse reovesi on vaja suunata planeeritavasse biopuhastisse läbi õlipüüduri? Kas tegemist on mingi spetsiifilise heitveega, kus eeldatavalt võib olla naftaprodukte?

Planeeringu seletuskirja tuleb lisada, et lähtudes veeseaduse § 8 (põhjavee võtmine rohkem 5 m³/d, heitvee juhtimine suublasse) tuleb keskkonnateenistusele taotleda vee erikasutusluba.

Lugupidamisega

Toomas Padjus
Juhataja

Koopia: Häädemeeste Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus

Toomas Kalda 447 7383
Margit Kolk 447 7371

SAABUNUD

"12" 11.11.2007 a.
Nr. 1-1/271